



Bostadsrättsföreningen Domarringen 1

SBA - Checklista för TRAPPHUSEN

Inom ramen för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) genomförs regelbundet (*minst en gång per kvartal*) en tillsyn av föreningens trapphus, lokaler och garage, med avseende på olika delar.

- **Vinden:** Båda branddörrarna ska vara stängda, inga springor. Inga föremål i gångarna.
- **Trapphuset:** Inga föremål får stå i trapphuset (t ex cyklar, rollatorer, blomkrukor)
Dörren till hissmaskinrummet ska vara stängd (=branddörr).
- **Brandvarnare:** Testas genom att trycka på knappen. Batteri byts en gång per år (januari).
- **Brandsläckare:** Finns på rätt plats. Visaren på grönt fält. Kolla datum på behållaren.
- **Utrymningsskyltar:** Skyltarna ska lysa + funktionstestas (genom att trycka in knappen undertill).

Tillsynsdatum:		Utförd av:	
Port	Objekt	Check	Kommentar
1	Vinden		
	Trapphuset		
3	Vinden		
	Trapphuset		
5	Vinden		
	Trapphuset		
7	Vinden		
	Trapphuset		
9	Vinden		
	Trapphuset		
	Brandvarnare (lokalen, bastun)		
	Brandsläckare		
	Utrymningsskyltar (2 st i källaren)		
11	Vinden		
	Trapphuset		
Garage	Utrymningsskyltar (4 st)		
	Brandsläckare		
	Föremål		
13	Vinden		
	Trapphuset		
15	Vinden		
	Trapphuset		

Efter tillsynen:

- Felanmäl eventuella avvikelser till brandskyddsansvarig eller fastighetsskötaren.
- Sätt denna ifyllda checklista i pärmen "SBA Checklista Trapphusen".